

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE
de l'EMPLOI et de la SOLIDARITE

PREFECTURE de l'OISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CLAIROIX
MAIRIE

60200 CLAIROIX

SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine de :
CHOISY AU BAC

Date du prélèvement : 21/05/2002, 11h30, n° prélèvement : 35923, n° point de surveillance: 0000001098 :
Installation concernée : UNITE DE DISTRIBUTION, CHOISY AU BAC
Type d'eau prélevée : eau traitée
Lieu de prélèvement : CENTRE VILLAGE, MAIRIE-ECOLE
Commune de : CLAIROIX
Prélevé par : FABIENNE CHENAS
Dossier suivi par : SECTEUR DE CREIL

ANALYSES REALISEES PAR : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'OISE, BEAUVAIS

| Paramètres micro-biologiques : | Résultat | Unité | Norme |
|-------------------------------------|----------|----------|-------|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 31 | n/ml | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/ml | |
| Coliformes totaux /100ml-MS | 0 | n/100ml | 0 |
| Coliformes thermotolérants/100ml-MS | 0 | n/100ml | 0 |
| Escherichia coli /100ml | N.M. | n/100ml | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/100ml | 0 |
| Paramètres physico-chimiques : | Résultat | Unité | Norme |
| Aspect (0=r.a.s.,sinon =1,cf comm.) | 0 | qualit. | |
| Turbidité néphélométrique | 0,3 | NTU | 2 |
| Coloration | <5 | mg/l Pt | 15 |
| pH | 7,45 | unité pH | 9 |
| Conductivité à 20°C | 690 | µS/cm | |
| Conductivité à 25°C | 765 | µS/cm | |

CONCLUSIONS SANITAIRES :

Eau de bonne qualité bactériologique . (N.M:non mesuré)

P/ La directrice départementale



Gérard ROUSSEL
Ingénieur d'Etudes